

АКТ

Проведения учебной тренировки по эвакуации людей из здания школа №10, ул. Мухоморова, д. 10  
на случай ЧС; проведено учение в рамках Всероссийского учения

Комиссия в составе: 1. Адилгереева П.К.: Директор.

2. Заместитель. Гулиева М.М.

3. Заместитель, учитель ОБЖ, Анкалаева С.М.

4. Педагог-психолог. Амагаева П.Г.

5. Гасанов Г.А.: Завхоз

10 марта 2024 года провела учебную тренировку по эвакуации людей из здания школа №10, ул. Мухоморова, д. 10. На момент проведения учебной тренировки в здании школы находилось 302 человек, из них 108 детей,

педагогического состава 17 человек, обслуживающего персонала 12 человек.

В 10 ч. 00 мин. по условному сигналу «ПОЖАР», полученному от дежурного

администратора, было проведено оповещение людей с помощью установленного сигнала.

Дежурными вахтерами открыты запасные эвакуационные выходы. Ответственными должностными лицами отключена электроэнергия и приточно-вытяжная вентиляция в здании отключено

Учащиеся под руководством преподавателей и обслуживающего персонала быстро, но без паники покинули учебные классы и согласно маршрутам, указанным в планах эвакуации, вышли из здания успешно. Учащиеся построены на безопасном от здания месте.

Преподавательским составом организована проверка наличия детей и работников, эвакуационных из здания по имеющимся спискам и классным журналам. Результаты подсчета доложены директору. Эвакуация людей из здания успешно

проведена за 2 минут

В течение всего времени проведения учебной тренировки учащиеся находились под присмотром преподавательского состава.

После команды «Отбой» все учащиеся, учителя и обслуживающий персонал возвратились в здание успешно и продолжили учебный процесс.

По результатам проведения учебной тренировки комиссией установлено, что цели проведения тренировки в целом выполнены. Однако в ходе проведения эвакуации преподавательским составом были допущены следующие ошибки:

Согласно алгоритму действий при терр. акте персоналу действовать не удалось.  
Учащиеся не были построены в установленном месте.  
Звук сигнала не слышен.

Комиссия считает, что для устранения выявленных недостатков необходимо провести дополнительные занятия с преподавательским составом по действиям в случае возникновения пожара.

Комиссия в составе

1. Адилгереева П.К. Директор

2. Заместитель Гулиева М.М.

3. Заместитель, ВР Анкалаева С.М.

4. Педагог-психолог Амагаева П.Г.

5. Гасанов Г.А.: Завхоз